

The logo for ACFA, consisting of the letters 'ACFA' in a blue, sans-serif font inside a blue rounded rectangle.

Intellect

Руководство по настройке и работе с
модулем интеграции BACnet Wrapper

1. Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции BACnet Wrapper	3
2. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции BACnet Wrapper	3
3. Настройка модуля интеграции BACnet Wrapper	3
3.1 Порядок настройки модуля интеграции BACnet Wrapper	3
3.2 Активация модуля интеграции BACnet Wrapper	4
3.3 Поиск устройств BACnet	4
3.4 Настройка параметров каналов BACnet	5
3.5 Настройка правил для каналов и параметров BACnet	6
3.5.1 Настройка правила смены состояний каналов и параметров BACnet	6
3.5.2 Настройка правила изменения индикатора состояния параметров и каналов BACnet	7
3.5.3 Назначение правила каналу или параметру BACnet	8
3.6 Перевод устройства BACnet в сервисный режим	9
4. Работа с модулем интеграции BACnet Wrapper	9
4.1 Общая информация о работе с модулем интеграции BACnet Wrapper	9
4.2 Работа с каналами и параметрами BACnet на карте	9
4.3 Управление программой BACnet с карты	10

Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции BACnet Wrapper

BACnet — сетевой протокол, применяемый в системах автоматизации зданий и сетях управления.

Устройство BACnet — это устройство системы автоматизации (контроллер, датчик, исполнительный механизм), поддерживающее протокол BACnet.

Программа BACnet — микропрограмма, заложенная в устройстве производителем. Программа может принимать несколько команд: она может быть остановлена, выгружена полностью или работать в обычном режиме.

Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции BACnet Wrapper

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции «BACnet Wrapper»](#)

Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции BACnet Wrapper* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля *BACnet Wrapper*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *BACnet Wrapper*;
2. настройка модуля интеграции *BACnet Wrapper*;
3. работа с модулем интеграции *BACnet Wrapper*.

Общие сведения о модуле интеграции «BACnet Wrapper»

Модуль интеграции *BACnet Wrapper* предназначен для подключения любого оборудования, поддерживающего протокол *BACnet*. Модуль интеграции *BACnet Wrapper* позволяет выполнять обмен данными и получать события от такого оборудования, а также выполнять правила для устройств BACnet.

Модуль интеграции *BACnet Wrapper* поддерживает следующие типы устройств, предусмотренные протоколом BACnet:

1. Двоичный вход (Binary Input).
2. Двоичный выход (Binary Output).
3. Двоичное значение (Binary Value).
4. Аналоговое значение (Analogue Value).
5. Целочисленное значение (Integer value).
6. Устройство (Device).
7. Программа (Program).

Настройка модуля интеграции BACnet Wrapper

Порядок настройки модуля интеграции BACnet Wrapper

Настройка модуля интеграции BACnet Wrapper осуществляется в следующем порядке:


1. [Активация модуля интеграции BACnet Wrapper](#).
2. [Поиск устройств BACnet](#).
3. [Настройка параметров каналов устройств BACnet](#).

4. Настройка правил для каналов и параметров ВАСnet.

Также в необязательном порядке может быть выполнен перевод устройства в сервисный режим.

Активация модуля интеграции ВАСnet Wrapper

Активация модуля интеграции *ВАСnet Wrapper* осуществляется путем создания объекта **Васнет корневой объект** на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.




В поле в правом верхнем углу отображается версия модуля интеграции *ВАСnet Wrapper*.

Поиск устройств ВАСnet


Для того, чтобы осуществить поиск в локальной сети устройств, поддерживающих протокол ВАСnet, необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки объекта **Васнет корневой объект**.



2. Нажать на кнопку **Начать поиск устройств**.

В результате будет выполнен поиск устройств ВАСnet, а в дереве оборудования будут созданы соответствующие объекты.



Примечание.

Если на компьютере, где производится поиск устройств, имеется несколько сетевых подключений, рекомендуется на время поиска отключить все такие подключения, кроме того, которое обеспечивает подключение к локальной сети с устройствами ВАСnet.

На панелях настройки созданных объектов можно получить следующую информацию:

1. На панели настройки объекта **Васнет панель** отображаются параметры подключения IP-панели устройства ВАСnet.

2. На панели настройки объекта **Васнет устройство** отображается информация о найденном устройстве.

3. На панели настройки объектов, соответствующих каналам устройств ВАСnet, присутствует флажок **Отключен**, который недоступен для редактирования и носит информационный характер. Данный флажок установлен, если канал устройства не используется. В таком случае значение из канала не вычитывается.

Настройка параметров каналов ВАСnet

Настройка параметров каналов ВАСnet осуществляется следующим образом:

1. Создать параметр на базе требуемого канала ВАСnet (1).

2. В поле **Id свойства ВАСnet** ввести идентификатор параметра канала, определенный протоколом или производителем устройства (2).
3. Из раскрывающегося списка **Васнет тип** выбрать тип данных, в котором передается и хранится параметр в устройстве (3).



Внимание!

Если тип будет указан неверно, то даже при наличии верного **Id свойства ВАСnet** ПК АСFA-Интеллект не сможет верно перекодировать значение параметра.

4. Нажать на кнопку **Применить** (4).
5. Повторить шаги 1-4 для всех требуемых параметров и каналов.


Настройка параметров каналов завершена.

Настройка правил для каналов и параметров ВАСnet

Доступны следующие типы правил для устройств и параметров ВАСnet:

1. Смена состояний в системе при принятии элементом значения из определенного диапазона.
2. Изменение состояния индикатора при принятии элементом значения из определенного диапазона.

Настройка правил осуществляется на панели настройки объекта **Васнет правило**, который создается на базе объекта **Васнет корневой объект**.



Данный объект является группой правил, в которую могут входить правила всех типов. Каждому параметру и каналу ВАСnet может быть назначена только одна группа правил.

Настройка правила смены состояний каналов и параметров ВАСnet

Правила смены состояний позволяют генерировать события в случае, если значение параметра или канала попадает в заданный интервал.

Для настройки данного правила необходимо на вкладке **События** панели настройки объекта **Васнет правило** задать следующие параметры:

1. в столбце **Мин. знач.** – начало интервала;
2. в столбце **Макс. знач.** – конец интервала;
3. флажок **Исп.** – активирование интервала;
4. в столбце **Текст события** – сообщение, которое будет приходить при принятии элементом значения из указанного диапазона.

Можно задать до 10 интервалов.

1.1 Vasnet правило 1.1

Vasnet корневой Отключить

Vasnet корневой объект 1

События		Индикаторы		
Сост #	Мин знач	Макс знач	Текст события	Исп
01	0	100	Событие 1	<input checked="" type="checkbox"/>
02	101	200	Событие 2	<input checked="" type="checkbox"/>
03				<input type="checkbox"/>
04				<input type="checkbox"/>
05				<input type="checkbox"/>
06				<input type="checkbox"/>
07				<input type="checkbox"/>
08				<input type="checkbox"/>
09				<input type="checkbox"/>
10				<input type="checkbox"/>

Применить Отменить



Внимание!

Если значение параметра или канала попадает сразу в несколько интервалов, то он будет находиться в нескольких состояниях (multistate).

Настройка правила изменения индикатора состояния параметров и каналов VASnet

Правило изменения состояния индикатора позволяет указать, каким образом следует менять индикатор объекта на карте при попадании значения параметра в определенный интервал.

Настройка данного правила осуществляется на вкладке **Индикаторы** панели настройки объекта **Vasnet правило**. Описание параметров приведено в таблице. Можно задать до 10 состояний индикатора.

Параметр	Описание параметра
Прав. #	Порядковый номер правила
Мин знач, Макс знач	Диапазон значений элемента для правила
Мин шкала, Макс шкала	Диапазон значений, которое будет принимать индикатор согласно правилу
Исп	Активирование интервала
Красный, Зеленый, Синий	Задание цвета индикатора по модели RGB

1.1 Vasnet правило 1.1

Vasnet корневой Отключить

Vasnet корневой объект 1

Прав #	Мин знач	Макс знач	Мин шкала	Макс шкала	Красн...	Зелен...	Синий	Исп
01	0	1000	0	100	0	0	255	<input type="checkbox"/>
02	0	1000	0	100	0	0	255	<input type="checkbox"/>
03	0	1000	0	100	0	0	255	<input type="checkbox"/>
04	0	1000	0	100	0	0	255	<input type="checkbox"/>
05	0	1000	0	100	0	0	255	<input type="checkbox"/>
06	0	1000	0	100	0	0	255	<input type="checkbox"/>
07	0	1000	0	100	0	0	255	<input type="checkbox"/>
08	0	1000	0	100	0	0	255	<input type="checkbox"/>
09	0	1000	0	100	0	0	255	<input type="checkbox"/>
10	0	1000	0	100	0	0	255	<input type="checkbox"/>

Применить Отменить



Внимание!

Если значение элемента попадает сразу в несколько интервалов, то индикатор принимает значение согласно правилу с наименьшим порядковым номером из подходящих.

Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку **Применить**.

Индикатор и его значение отображаются на карте (см. [Работа с каналами и параметрами ВАСnet на карте](#)).

Назначение правила каналу или параметру ВАСnet

Чтобы назначить правило каналу или параметру, необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настройки соответствующего канала или параметра.

1.1.0.0.1 Vasnet параметр аналогово

Vasnet аналоговое Отключить

Vasnet аналоговое значение

Id свойства Vasnet

Vasnet тип Boolean

Правило Vasnet правило 1.1

1

2

Применить Отменить

2. Выбрать из раскрывающегося списка **Правило** требуемое правило – объект **Vasnet правило (1)**.
3. Для сохранения настроек нажать на кнопку **Применить (2)**.

Назначение правила каналу или параметру завершено.

Перевод устройства VASnet в сервисный режим

Сервисный режим устройства – особый режим работы, который позволяет устанавливать значения некоторых параметров напрямую пользователем и делает доступными специальные команды.

Перевод устройства в сервисный режим осуществляется следующим образом:

1. Перейти на панель настройки объекта **Vasnet устройство**.

2. В поле **Пароль** ввести пароль на перевод устройства в сервисный режим (1).

Примечание.
Пароль указан в документации производителя устройств.

3. Нажать на кнопку **Вкл сервисный режим** (2).

В результате устройство будет переведено в сервисный режим.

Работа с модулем интеграции VASnet Wrapper

Общая информация о работе с модулем интеграции VASnet Wrapper

События от устройств VASnet попадают в *Протокол событий*.

Значок и индикатор состояния, а также значение параметра или канала VASnet можно отображать на карте.

Сведения по настройке интерфейсных объектов **Протокол событий** и **Карта** приведены в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора*.

Работа с интерфейсными объектами **Протокол событий** и **Карта** подробно описана в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство Оператора*.

Существует возможность настроить реакции на какие-либо значения элементов с помощью скриптов и макрокоманд. Работа со скриптами и макрокомандами описана в документах *Программный комплекс Интеллект. Руководство по программированию* и *Программный комплекс Интеллект. Руководство по программированию (JScript)*.

Примечание.
Актуальные версии всех указанных документов можно найти в хранилище документации — [AxxonSoft documentation repository](#).

Работа с каналами и параметрами VASnet на карте

Каналы и параметры VASnet можно добавлять на карту в трёх видах (в том числе и одновременно):


1. В виде значка состояния (1).
2. В виде значка состояния и индикатора (2).
3. В текстовом виде (значение элемента, 3).




Примечание. Вид отображения объекта на карте выбирается при его добавлении (см. Программный комплекс Интеллект. Руководство Администратора).

С помощью объекта на карте можно изменить значение соответствующего параметра или канала.

Для этого необходимо нажатием правой кнопки мыши на значке объекта вызвать контекстное меню и выбрать пункт **Задать новое значение**.




В открывшемся окне **Задать новое значение** ввести новое значение и нажать **Применить**.



В результате параметру или каналу будет присвоено новое значение, а индикатор элемента примет значение и цвет в соответствии с правилом (см. [Настройка правил для каналов и параметров BACnet](#)).

Управление программой BACnet с карты

Модуль интеграции *BACnet Wrapper* позволяет управлять программой BACnet с карты при помощи функционального меню соответствующего объекта. Команды, доступные в контекстном меню, описаны в таблице.



Команда	Описание
Остановить программу	Остановить программу
Запустить программу	Запустить программу