



Руководство по настройке и работе с
модулем интеграции СУДОС-Ц2000

1. Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции СУДОС-Ц2000	3
2. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции СУДОС-Ц2000	3
3. Настройка модуля интеграции ОПС СУДОС-Ц2000	3
3.1 Порядок настройки модуля интеграции ОПС СУДОС-Ц2000	3
3.2 Настройка подключения устройств ОПС СУДОС-Ц2000	4
3.3 Создание объекта Охранная зона	5
3.4 Настройка охранного шлейфа ОПС СУДОС-Ц2000	5
4. Работа с модулем интеграции ОПС СУДОС-Ц2000	6
4.1 Общие сведения о работе с модулем ОПС СУДОС-Ц2000	6
4.2 Управление охранном шлейфом ОПС СУДОС-Ц2000	6

Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции СУДОС-Ц2000

Интегрированная система *ОПС СУДОС-Ц2000* – гетерогенная охранно-пожарная сигнализация, предназначена для контроля состояния объекта охранными шлейфами с установленными в них пожарными и охранными датчиками, а также управления на объекте звуковым и световым оповещателями, а также отображения событий на отображаемом объекте, при синхронизации прибора УСО с ПК. Система позволяет осуществлять постановку и снятие объекта с охраны и имеет собственный контур безопасности.

Сервер *Интеллект* – компьютер с установленной конфигурацией **Сервер** программного комплекса *Интеллект*.

Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции СУДОС-Ц2000

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о модуле интеграции ОПС «СУДОС-Ц2000»](#)

Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции ОПС СУДОС-Ц2000* является справочно-информационным пособием и предназначен для операторов модуля *ОПС СУДОС-Ц2000*. Данный модуль работает в составе подсистемы охранно-пожарной сигнализации, реализованной на базе программного комплекса *АС FA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *ОПС СУДОС-Ц2000*;
2. настройка модуля интеграции *ОПС СУДОС-Ц2000*;
3. работа с модулем интеграции *ОПС СУДОС-Ц2000*.

Общие сведения о модуле интеграции ОПС «СУДОС-Ц2000»

Модуль интеграции *ОПС СУДОС-Ц2000* работает в составе подсистемы *ОПС*, реализованной на базе программного комплекса *АСFA Intellect*, и предназначен для управления системой *ОПС СУДОС-Ц2000*.



Примечание.

Подробные сведения о системе *ОПС СУДОС-Ц2000* приведены в официальной справочной документации.

1. конфигурирование системы *ОПС СУДОС-Ц2000* ;
2. обеспечение взаимодействия *ОПС СУДОС-Ц2000* с программным комплексом *АСFA Intellect* (мониторинг, управление).

Перед настройкой модуля интеграции *ОПС СУДОС-Ц2000* необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить аппаратные средства *ОПС СУДОС-Ц2000* на охраняемый объект;
2. подключить *ОПС СУДОС-Ц2000* к Серверу.

Настройка модуля интеграции ОПС СУДОС-Ц2000

Порядок настройки модуля интеграции ОПС СУДОС-Ц2000


Настройка модуля интеграции *ОПС СУДОС-Ц2000* в программном комплексе *АСFA Intellect* производится в следующей

последовательности:

1. Настройка подключения устройств *ОПС СУДОС-Ц2000*;
2. Создание объектов **Охранная зона**;
3. Настройка охранных шлейфов *ОПС СУДОС-Ц2000*.


Настройка подключения устройств ОПС СУДОС-Ц2000

В программном комплексе *ACFA Intellect* настройка подключения устройств *ОПС СУДОС-Ц2000* осуществляется на панели настроек объекта **СУДОС – С2000 (УСО)**. Данный объект создается на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.



Настройка подключения устройств *ОПС СУДОС-Ц2000* проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **СУДОС – С2000 (УСО)**.



Примечание.

В поле ver. отображается версия модуля интеграции ОПС СУДОС-Ц2000 (1).


2. Из раскрывающегося списка **Порт** выбрать номер COM-порта подключения устройств *ОПС СУДОС-Ц2000* к Серверу (2).
3. Из раскрывающегося списка **Скорость** выбрать скорость передачи данных по COM-порту (3).
4. Нажать кнопку **Применить** для сохранения изменений (4).

Настройка подключения устройств *ОПС СУДОС-Ц2000* завершена.

Создание объекта Охранная зона

Объект **Охранная зона** представляет в системе конкретную зону (прибор) УСО. Фактически это часть *ОПС СУДОС Ц2000*, включающая охранные шлейфы.


Объект **Охранная зона** создается на базе объекта **СУДОС –С2000 (УСО)** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.



Настройка охранного шлейфа ОПС СУДОС-Ц2000


К прибору УСО может подключаться до двух охранных шлейфов, количество датчиков (охранных и пожарных) зависит от их типа.

В программном комплексе *ACFA Intellect* настройка охранного шлейфа *ОПС СУДОС-Ц2000* осуществляется на панели настроек объекта **Охранный шлейф**. Данный объект создается на базе объекта **Охранная зона** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.



Для настройки охранного шлейфа *ОПС СУДОС-Ц2000* необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек объекта **Охранный шлейф**.



2. Из раскрывающегося списка **Тип датчика** выбрать тип подключенного шлейфа (1).



Примечание.

Данная настройка влияет на способ отображения объекта **Охранный шлейф** на интерактивной карте.

3. Нажать на кнопку **Применить** (2).

Настройка охранного шлейфа *ОПС СУДОС-Ц2000* завершена.

Работа с модулем интеграции ОПС СУДОС-Ц2000

Общие сведения о работе с модулем ОПС СУДОС-Ц2000

Для работы с модулем интеграции *ОПС СУДОС-Ц2000* используются следующие интерфейсные объекты:


1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

Управление охранным шлейфом ОПС СУДОС-Ц2000

Управление охранным шлейфом *ОПС СУДОС-Ц2000* осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Охранный шлейф**.



Примечание.

Для вызова функционального меню объекта необходимо щелкнуть по значку объекта правой кнопкой мыши.

Описание команд функционального меню объекта **Охранный шлейф** приведено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Обработать тревогу	Перевод шлейфа из тревожного состояния в нормальное