

The logo for ACFA, consisting of the letters 'ACFA' in a blue, sans-serif font, enclosed within a blue rounded rectangular border.

Intellect

Руководство по настройке и работе с
модулем интеграции TSS

1. Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции TSS	3
2. Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции TSS	3
3. Настройка модуля интеграции СКУД/ОПС TSS	4
3.1 Порядок настройки модуля интеграции СКУД/ОПС TSS	4
3.2 Предварительная настройка модуля интеграции СКУД/ОПС TSS	4
3.3 Активация модуля интеграции СКУД/ОПС TSS	4
3.4 Настройка подключения СКУД/ОПС TSS к Серверу Интеллект	5
3.4.1 Настройка подключения СКУД/ОПС TSS через COM–порт	6
3.4.2 Настройка подключения СКУД/ОПС TSS через Ethernet-соединение	7
3.4.3 Запись конфигурации в контроллеры СКУД/ОПС TSS	7
3.5 Настройка контроллера TSS	8
3.5.1 Настройка контроллера СКУД/ОПС TSS	8
3.5.2 Запись конфигурации в контроллер TSS	9
3.5.3 Настройка праздников контроллера TSS	10
3.6 Настройка точек доступа СКУД/ОПС TSS	11
3.7 Настройка датчика СКУД/ОПС TSS	12
4. Работа с модулем интеграции СКУД/ОПС TSS	13
4.1 Общие сведения о работе с модулем СКУД/ОПС TSS	13
4.2 Управление контроллером TSS	13
4.2.1 Управление точкой доступа TSS	14
4.2.2 Управление датчиком TSS	14

Список терминов, используемых в документе Руководство по настройке и работе с модулем интеграции TSS

Интегрированная система *СКУД/ОПС TSS* - система, представляющая собой объединение аппаратных и программных средств. Система предназначена для решения задач безопасности на объектах любого типа.

Сервер *Интеллект* – компьютер с установленной конфигурацией **Сервер** программного комплекса *Интеллект*.

Система контроля и управления доступом (*СКУД*) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для осуществления функций контроля и управления доступом.

Система охранно – пожарной сигнализации (*ОПС*) – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для определения факта несанкционированного проникновения на охраняемый объект или появления признаков пожара, выдачи сигнала тревоги и включения исполнительных устройств (световых и звуковых оповещателей, реле и т. п.).

Доступ – перемещение людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории.

Параметры доступа *СКУД/ОПС TSS* – совокупность прав пользователей, уровней доступа, временных зон, праздников, хранящаяся в контроллерах *СКУД/ОПС TSS*.

Исполнительные устройства – турникеты, ворота, шлагбаумы или двери, оборудованные электромагнитными или электромеханическими замками.

Точка доступа – место, где осуществляется контроль доступа. Точкой доступа могут быть дверь, турникет, ворота, шлагбаум, оборудованные считывателем, электромеханическим замком и другими средствами контроля доступа.

Абсолютная блокировка точки прохода – режим блокировки, при котором любой доступ через точку прохода запрещен.

Относительная блокировка точки прохода – режим блокировки, при котором доступ через точку прохода разрешается только для пользователей, имеющих право на проход при блокировке.

Параметры оборудования *СКУД/ОПС TSS* – настройки оборудования *СКУД/ОПС TSS*.

Конфигурация – совокупность настроек оборудования, подключенного к контроллеру *TSS*, а также настроек списка пользователей, временных зон и уровней доступа.

Конфигурация *СКУД/ОПС TSS* – совокупность параметров доступа и оборудования *СКУД/ОПС TSS*.

Контроллер – электронное устройство, предназначенное для контроля и управления точками доступа.

Клавиатура – это считыватель PIN-кодов, предназначенный для дистанционного управления областями контроллера.

Временная зона – совокупность произвольного количества интервалов времени в пределах каждых суток временного цикла (от 1 до 366 дней), а также интервалов времени в течение особых дат. Временные зоны определяют график доступа на охраняемый объект.

Введение в Руководство по настройке и работе с модулем интеграции TSS

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения о программном модуле СКУД/ОПС «TSS»](#)

Назначение документа

Документ *Руководство по настройке и работе с модулем интеграции СКУД/ОПС TSS* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модуля *СКУД/ОПС TSS*. Данный модуль входит в состав системы контроля и управления доступом (*СКУД*)/охранно-пожарной сигнализации (*ОПС*), реализованной на основе программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения о модуле интеграции *СКУД/ОПС TSS*.
2. настройка модуля интеграции *СКУД/ОПС TSS*.
3. работа с модулем интеграции *СКУД/ОПС TSS*.

Общие сведения о программном модуле СКУД/ОПС «TSS»

Модуль интеграции *СКУД/ОПС TSS* является компонентом *СКУД/ОПС*, который реализован на базе программного комплекса *ACFA Intellect*, и предназначен для выполнения следующих функций:

1. Конфигурирование *СКУД/ОПС TSS* (производитель TSS2000 Servcont);
2. Обеспечение взаимодействия *СКУД/ОПС TSS* с программным комплексом *ACFA Intellect* (мониторинг, управление).

При работе с модулем интеграции *СКУД/ОПС TSS* следует учитывать следующие ограничения:

1. Контроллер использует первый уровень доступа из списка присвоенных уровней доступа пользователю.
2. Первый уровень доступа должен предоставлять полный доступ ко всем дверям подключенным к контроллеру.
3. Пользователю можно назначить разные уровни доступа для различных контроллеров;
4. Для всех точек доступа должна быть определена одна временная зона;
5. Максимальное количество временных зон для 1 контроллера составляет 16;
6. Если программный комплекс *ACFA Intellect* отключен, то решение о проходе пользователя через точку доступа принимает *СКУД/ОПС TSS*.



Примечание.

Подробные сведения о *СКУД/ОПС TSS* приведены в официальной справочной документации по данной системе.



Внимание!

Перед изучением данной документации рекомендуется ознакомиться с официальной справочной документацией по *СКУД/ОПС TSS*.

Модуль интеграции *СКУД/ОПС TSS* поддерживает взаимодействие со следующими устройствами:

1. Линия связи;
2. Контроллер.

Перед настройкой модуля интеграции *СКУД/ОПС TSS* необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить аппаратные средства *СКУД/ОПС TSS* на охраняемый объект;
2. Подключить *СКУД/ОПС TSS* к Серверу;
3. Установить на Сервер драйвера для подключения *СКУД/ОПС TSS* (доступны на сайте производителя).

Настройка модуля интеграции СКУД/ОПС TSS

Порядок настройки модуля интеграции СКУД/ОПС TSS

Настройка модуля интеграции *СКУД/ОПС TSS* производится в следующей последовательности:

1. Выполнить предварительные действия по настройке модуля интеграции *СКУД/ОПС TSS*;
2. Активация модуля интеграции *СКУД/ОПС TSS*;
3. Настройка подключения *СКУД/ОПС TSS* к Серверу *Интеллект*;
4. Настройка контроллера *СКУД/ОПС TSS*;
5. Настройка точек доступа *СКУД/ОПС TSS*;
6. Настройка датчиков *СКУД/ОПС TSS*.

Предварительная настройка модуля интеграции СКУД/ОПС TSS

Перед началом работы с модулем интеграции *СКУД/ОПС TSS* необходимо выполнить следующие действия:

1. Скопировать папку **tss2_servcont**, расположенную в <Директория установки ПК Интеллект>/Modules в корень системного диска.
2. Запустить **RegisterDLL.bat** и дождаться завершения регистрации.
3. Запустить сервис **servcont.exe**.




Внимание!

Перед каждым запуском ПК *ACFA Intellect* необходимо вручную запускать сервис **servcont.exe**.


Активация модуля интеграции СКУД/ОПС TSS

Для активации модуля интеграции *СКУД/ОПС TSS* необходимо создать объект **СКУД/ОПС «TSS»** на базе объекта **Компьютер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.



Активация модуля интеграции *СКУД/ОПС TSS* производится следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **СКУД/ОПС «TSS»**.



Примечание.


В поле **Версия модуля** отображается текущая версия модуля интеграции СКУД/ОПС TSS (1).

2. В поле **Адрес** ввести адрес соединения со *СКУД/ОПС TSS* (2).
3. В поле **Размер очереди сообщений** установить с помощью кнопок **вверх-вниз** размер очереди сообщений (3).
4. Для сохранения настроек нажать кнопку **Применить** (4).

Активация модуля интеграции *СКУД/ОПС TSS* завершена.

Настройка подключения СКУД/ОПС TSS к Серверу Интеллект

В программном комплексе *ACFA Intellect* подключение к *СКУД/ОПС TSS* осуществляется через объект **Линия связи**, который создается на базе объекта **СКУД/ОПС «TSS»** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.




Существует два способа подключения *СКУД/ОПС TSS* к Серверу *Интеллект*:

1. Через COM-порт;
2. Через Ethernet-соединение.

Настройка подключения СКУД/ОПС TSS через COM-порт

Настройка подключения *СКУД/ОПС TSS* через COM-порт проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Линия связи**.



2. Из раскрывающегося списка **Тип** выбрать связь по COM-порту (1).
3. В поле **Адрес** установить с помощью кнопок **вверх-вниз** номер COM-порта (2).
4. Из раскрывающегося списка **Скорость** выбрать скорость обмена данными по COM-порту (3).



Внимание!

При подключении к одному COM-порту компьютера нескольких контроллеров необходимо, чтобы для всех портов всех контроллеров была установлена одинаковая скорость обмена данными.

5. В поле **Таймаут ответа, мсек** необходимо ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** время ожидания ответа связи от контроллера в миллисекундах, по истечении которого пакет данных не принимается (4).


6. В поле **Таймаут наличия связи, сек** необходимо с помощью кнопок **вверх-вниз** ввести время в секундах, в течение которого выполняется проверка наличия связи с контроллером (5).
7. В поле **Таймаут отсутствия связи, сек** необходимо с помощью кнопок **вверх-вниз** ввести время в секундах, по истечении которого соединение с контроллером разрывается (6).
8. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (7).

Настройка подключения *СКУД/ОПС TSS* через COM-порт завершена.

Настройка подключения СКУД/ОПС TSS через Ethernet-соединение

Настройка подключения *СКУД/ОПС TSS* через Ethernet-соединение проходит следующим образом:

1. Перейти на панель настроек объекта **Линия связи**.



2. Из раскрывающего списка **Тип** выбрать **IP-соединение** (1).
3. В поле **Адрес** ввести IP-адрес линии связи (2).
4. В поле **Порт** с помощью кнопок **вверх-вниз** установить номер порта линии связи (3).
5. В поле **Таймаут ответа, мсек** необходимо с помощью кнопок **вверх-вниз** ввести время в миллисекундах ожидания ответа связи от контроллера, по истечении которого пакет сообщений не принимается (4).
6. В поле **Таймаут наличия связи, сек** необходимо с помощью кнопок **вверх-вниз** ввести время в секундах, в течение которого выполняется проверка наличия связи с контроллером (5).
7. В поле **Таймаут отсутствия связи, сек** необходимо с помощью кнопок **вверх-вниз** ввести время в секундах, по истечении которого соединение с контроллером разрывается (6).
8. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (7).

Настройка подключения *СКУД/ОПС TSS* через Ethernet-соединение завершена.

Запись конфигурации в контроллеры СКУД/ОПС TSS

Существует два способа записи конфигурации в контроллер *СКУД/ОПС TSS*:

1. дифференциальная запись – записываются только изменения в конфигурации;
2. полная перезапись – конфигурация контроллера перезаписывается полностью в соответствии с параметрами оборудования и доступа *СКУД/ОПС TSS* в программном комплексе *ACFA Intellect*.


По умолчанию выполняется полная перезапись конфигурации. Поскольку данный процесс может занимать довольно длительное время (зависит от количества, подключенного через линию связи, оборудования), рекомендуется действовать следующим образом:

1. При первой записи в контроллер конфигурации, измененной в программном комплексе *ACFA Intellect*, выполнить полную перезапись конфигурации.
2. В дальнейшем проводить дифференциальную запись конфигурации. Включение дифференциальной записи производится на панели настроек объекта **Контроллер** (см. раздел [Запись конфигурации в контроллеры СКУД/ОПС TSS](#)).

Для записи конфигурации во все контроллеры *СКУД/ОПС TSS* необходимо выполнить следующую

последовательность действий:

1. Перейти на панель настроек объекта **Линия связи**.




2. Нажать кнопку **Записать конфигурацию**.

Запись конфигурации во все контроллеры *СКУД/ОПС TSS* завершена.

Настройка контроллера TSS


Настройка контроллера СКУД/ОПС TSS

В программном комплексе *ACFA Intellect* контроллеру *СКУД/ОПС TSS* соответствует объект **Контроллер**. Данный объект создается на базе объекта **Линия связи** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.



Настройка контроллера производится в следующей последовательности:

1. Перейти на панель настроек объекта **Контроллер**.



2. В поле **Адрес** необходимо ввести с помощью кнопок **вверх-вниз** свободный адрес контроллера в диапазоне от 1 до 63 (1).
3. Чтобы активировать автономный режим работы контроллера, необходимо установить флажок **Автономный режим** (2).
4. Чтобы активировать опрос контроллера, необходимо установить флажок **Вести опрос** (3).

Примечание.

В таблице **Дверные каналы под датчики** отображается список всех подключенных точек доступа (4).

5. Выбрать требуемые точки доступа для пересылки конфигурации. Для этого необходимо установить флажки напротив названий соответствующих объектов **Точка доступа** (4).

Внимание!

Не следует отмечать дверные каналы как используемые под датчики, если используемый контроллер не поддерживает охранные датчики.

Примечание.

На момент написания документации охранные датчики поддерживаются контроллерами серии 209.


6. Для сохранения внесенных изменений нажать кнопку **Применить** (5).

Настройка контроллера завершена.

Запись конфигурации в контроллер TSS

Для записи конфигурации в контроллер необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Перейти на панель настроек объекта **Контроллер**.



2. Нажать кнопку **Записать конфигурацию** (1).

Примечание.
По умолчанию выполняется полная перезапись конфигурации. Для отмены записи конфигурации нажмите кнопку **Отменить запись конфигурации** (2).

3. Установить флажок **Динамическая пересылка пользователя**, если требуется автоматически пересылать данные с Сервера *Интеллекта* из службы пропускного режима в контроллер *СКУД/ОПС TSS* при каждом изменении (редактировании) данных о пользователе (3).


Примечание.
Способы записи конфигурации в контроллер описаны в разделе [Запись конфигурации в контроллеры СКУД/ОПС TSS](#).

Запись конфигурации в контроллер завершена.

Настройка праздников контроллера TSS


Для настройки праздников необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Перейти на панель настроек объекта **Контроллер**.



2. Нажать кнопку **Настройка праздников**.
В результате выполнения операции отобразится диалоговое окно, в котором отображаются праздники,

заданные на Сервере *Интеллект*.



Примечание.
Если в списке **День недели** установлено значение **праздник**, то указанная в столбце **Праздник** дат а будет считаться выходным.

3. Из списка **День недели** выбрать день для переноса выходного на будний день.
4. Для сохранения изменений и закрытия диалогового окна нажать кнопку **Применить** (3).


Примечание.
Для закрытия данного окна без сохранения изменений следует нажать кнопку **Отмена** (4).

5. Для сохранения внесенных изменений на панели настроек объекта **Контроллер** нажать кнопку **Применить**.

Настройка праздников завершена.


Настройка точек доступа СКУД/ОПС TSS

В программном комплексе *ACFA Intellect* точке доступа типа *Дверь*, зарегистрированной в *СКУД/ОПС TSS*, соответствует объект **Точка доступа**. Данный объект создается на базе объекта **Контроллер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.



Настройка точек доступа производится в следующей последовательности:

1. Перейти на панель настроек объекта **Точка доступа**.




2. В поле **Адрес** необходимо с помощью кнопок **вверх-вниз** ввести свободный адрес точки доступа в диапазоне от 1 до 8 (1).
3. В поле **Время открывания двери, сек** необходимо с помощью кнопок **вверх-вниз** ввести время открывания двери в секундах, по истечении которого дверь закроется (2).
4. Установить флажок **Не ждать цикл доступа**, если не требуется ждать события прохода, а сразу предоставить доступ (3).
5. Из раскрывающегося списка **Клавиатура** выбрать наличие клавиатуры (используется/не используется) (4).
6. Из раскрывающегося списка **Выход из** выбрать объект **Раздел**, соответствующий территории, расположенный со стороны входа через точку доступа (5).
7. Из раскрывающегося списка **Вход в** выбрать объект **Раздел**, соответствующий территории, расположенный со стороны выхода через точку доступа (6).
8. Для сохранения изменений нажать кнопку **Применить** (7).

Настройка точек доступа завершена.

Настройка датчика СКУД/ОПС TSS

В программном комплексе *ACFA Intellect* датчик, подключенный к контроллеру, представлен объектом **Датчик**. Данный объект создается на базе объекта **Контроллер** на вкладке **Оборудование** диалогового окна **Настройка системы**.



**Внимание!**

Не следует создавать объект **Датчик**, если используемый контролер не поддерживает охранные датчики.

**Примечание.**

На момент написания документации охранные датчики поддерживаются контроллерами серии 209.

Настройка датчика *СКУД/ОПС TSS* производится в следующей последовательности:

1. Перейти на панель настроек объекта **Датчик**.

2. В поле **Адрес** необходимо с помощью кнопок **вверх-вниз** ввести свободный адрес датчика в диапазоне от 1 до 8 (1).
3. Из раскрывающегося списка **Используемый канал** выбрать канал, соответствующей точке доступа (2).
4. В поле **Ключ** ввести ключ используемого чипа (3).
5. В поле **Число** необходимо с помощью кнопок **вверх-вниз** ввести число используемых бит ключа (4).
6. Из раскрывающегося списка **Количество проверок** выбрать количество проверок в случае, если чип перестал функционировать (5).
7. Установить флажок **Включен**, если чип не прошел заданное число проверок (6).
8. Установить флажок **Включать реле в рабочем режиме**, если необходимо включать реле в рабочем режиме (7).
9. Для сохранения изменений нажмите кнопку **Применить** (8).

Настройка датчика завершена.

Работа с модулем интеграции СКУД/ОПС TSS

Общие сведения о работе с модулем СКУД/ОПС TSS

Для работы с модулем интеграции *СКУД/ОПС TSS* используются следующие интерфейсные объекты:

1. **Карта;**
2. **Протокол событий.**

Сведения по настройке данных интерфейсных объектов приведены в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Администратора](#).

Работа с данными интерфейсными объектами подробно описана в документе [Программный комплекс Интеллект: Руководство Оператора](#).

Управление контроллером TSS

Управление контроллером осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Контроллер**.

Контроллер[TSS2_CONTROLLER] 2[1.1.2]

Поставить на охрану
Снять с охраны



Примечание.

Для вызова функционального меню объекта необходимо щелкнуть по значку объекта правой кнопкой мыши.

Описание команд функционального меню объекта **Контроллер** представлено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Поставить на охрану	Ставит на охрану контроллер
Снять с охраны	Снимает с охраны контроллер

Управление точкой доступа TSS

Управление точкой доступа осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Точка доступа**.

Точка доступа[TSS2_DOOR] 1[1.1.1.1]

Закреть дверь
Открыть дверь

Описание команд функционального меню объекта **Точка доступа** представлено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Открыть дверь	Открывает дверь
Закреть дверь	Закрывает дверь

Управление датчиком TSS

Управление датчиком осуществляется в интерактивном окне **Карта** с использованием функционального меню объекта **Датчик**.

Датчик[TSS2_CHIP] 1[1.1.2.1]

Поставить на охрану
Снять с охраны

Описание команд функционального меню объекта **Датчик** представлено в таблице.

Команда функционального меню	Выполняемая функция
Поставить на охрану	Ставит на охрану датчик
Снять с охраны	Снимает с охраны датчик